

Produktionssted: Brekke Stenbrudd, 1745 Halden, Norge
Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
Produktbetegnelse: 2/8 mm E Granitskærver
Beskrivelse: Knust og tørsorteret Iddefjord-granit

Gyldig fra: 26. juni 2020
Erstatter: 17. juni 2019
Vare/deklarationsnr.: 10160
Certifikatnr.: 0615-CPR-9771


Egenskaber iht. EN 12620				Kornstørrelse	2/8
Prøvningsmetode		Min.	Max.	Middel	Sortering
EN 1744-1	Syreopløselig sulfat		0,20%	< 0,1%	Gc85/15
EN 1744-1	Total svovl		1,00%	< 0,1%	Indhold af finstof
EN 1367-4	Udtørringssvind		0,075%	0,041%	Korndensitet VOT, Mg/m ³
EN 1097-6	Korndensitet VOT, Mg/m ³	2,61	2,65	2,63	f _{1,5}
EN 1097-6	Vandabsorption	0,1%	0,5%	0,3%	Korndensitet VOT, Mg/m ³
EN 1367-1	Frost/Tø		1	0,13	Sammensætning / indhold
Quantab	Korindindhold		0,003%	0,000%	Kloridindhold
					Syreopløselige sulfater
					Total svovl
					Volumenstabilitet
					Udtørringssvind
					Modstandsdygtighed over for frost/tø
					F ₁
					Modstandsdygtighed over for alkaliskel-reaktivitet
					0,03%
					Vandabsorption
					WA ₂₄ 0,3%

Egenskaber iht. DS/EN 12620 og DS/EN 206 DK NA: Bilag E

Prøvningsmetode		Min.	Max.	Middel	
ASTM C1260	Acc. Mørtelprismeeks.		0,10%	0,03%	Modstandsdygtighed over for alkaliskel-reaktivitet
Beregning	Ækv. alkaliindhold		0,003%	0,000%	Vandabsorption
					WA ₂₄ 0,3%

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
11,2	100%	100%	100%
8	85%	90%	100%
5,6	45%	60%	80%
4	10%	25%	40%
2	0%	8%	15%
1	0%	3%	5%
0,25	0,0%	1,7%	3,0%
0,063	0,0%	1,0%	1,5%



* Overensstemmelseserklæring:

Betontilslaget produceres iht. FPC-håndbog og iht. EN 12620 annek 2A, der overvåges og certificeres af Bureau Veritas Certification, reg.nr 0615, under attesteringssystem 2+. Betontilslaget overholder endvidere supplerende krav i DS/EN 206 DK NA: Bilag E, hvilket ligeledes overvåges af Bureau Veritas Certification.

Regnar Bjerre

Regnar Bjerre, kvalitetschef
Tlf.: 6012 8822
Email: regnar.bjerre@bgstone.dk

