

Produktionssted: Ragners Grusleje, Herningvej 70, 8800 Viborg
Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
Produktbetegnelse: 0/2 mm betonsand kl. E
Beskrivelse: Vaskede og sorterede bakkematerialer

Gyldig fra: 10. juli 2018
Erstatter: 15. juli 2017
Vare/deklarationsnr.: 41110
Certifikatnr.: 0615-CPR-9771

Egenskaber iht. EN 12620


Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	0/2	
EN 1097-6	Korndensitet, Mg/m ³	2,59	2,67	2,63	Sortering	G F85
EN 1097-6	Vandabsorption	0,1%	0,6%	0,2%	Indhold af finstof	f ₃
EN 1744-1	Humusindhold		Lysere	Lysere	Korndensitet, VOT, Mg/m ³	2,62
Quantab	Chloridindhold		0,005%	0,000%	Sammensætning / indhold	
					Klorider	0,005% Cl
					Humusindhold	Lysere
					Vandabsorption	WA 0,1 %

Egenskaber iht. DS/EN 12620 anneks NB og DS 2426

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel
TK 84	Kemisk svind	0,20	0,14
Beregning	Ækv. alkaliindhold	0,004%	0,000%

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
8	100%	100%	100%
5,6	100%	100%	100%
4	100%	100%	100%
2	95%	99%	99%
1	85%	93%	95%
0,5	62%	68%	74%
0,25	13%	18%	23%
0,125	0%	1%	6%
0,063	0,0%	0,1%	0,5%



* Overensstemmelseserklæring:

Betontilslag produceres iht. FPC-system iht. EN 12620 anneks ZA under attestingssystem 2+, der certificeres og overvåges af Bureau Veritas Certification reg.nr. 0615. Betontilslag overholder endvidere supplerende krav i DS 2426 og DS/EN 12620 anneks NB, hvilket ligeledes overvåges af Bureau Veritas Certification.

Regnar Bjerre

Regnar Bjerre, kvalitetschef
Tlf.: 6012 8822
Email: regnar.bjerre @bgstone.dk

EN 12620

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. nr. 0615-CPR-9771

