



Deklaration iht. DS/EN 12620*



Fabrikvej 12
DK-8800 Viborg
CVR-nr. 29010331
www.bgstone.dk

Produktionssted: Volderslev Grusgrav, Bramstrupvej 2, 5792 Årslev
Producent: BG Stone A/S, Fabrikvej 12, 8800 Viborg
Produktbetegnelse: 8/16 mm ærter kl. P
Beskrivelse: Vådsorterede Bakkematerialer

Gyldig fra: 15. maj 2017
Erstatter: 29. april 2016
Vare/deklarationsnr.: 51121
Certifikatnr.: 0615-CPR-9771

Egenskaber iht. EN 12620


Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Kornstørrelse	8/16
EN 1097-6				Sortering	G c85/20
Korndensitet (VOT), Mg/m ³	2,48	2,56	2,52	Indhold af finstof	f 1,5
EN 1097-6				Korndensitet VOT Mg/m ³	2,52
Vandabsorption	2,4%	3,2%	2,8%		
Quantab					
Chloridindhold**	0,000%	0,005%	0,000%		

Egenskaber iht. DS/EN 12620 anneks NB og DS 2426

Prøvningsmetode	Min.	Max.	Middel	Sammensætning / indhold	
				Chlorider	0,000% Cl
				Vandabsorption	WA 2,8 %
Beregning					
Ækv. alkaliindhold	0,000%	0,005%	0,000%		

EN 933-1 Kornstørrelsesfordeling

Sigte	Min.	Middel	Max.
31,5	100%	100%	100%
22,4	98%	100%	100%
16	85%	94%	99%
8	5%	8%	20%
4	0%	2%	5%
0,25	0,0%	0,3%	1,0%
0,063	0,0%	0,1%	0,5%



* Overensstemmelseserklæring:

Betontilslag produceres iht. FPC-håndbog iht. EN 12620 anneks ZA, der certificeres og overvåges af BVC reg.nr 0615, under attestingssystem 2+. Betontilslag overholder endvidere supplerende krav i DS 2426 og DS/EN 12620 anneks NB, hvilket ligeledes overvåges af BVC.

Regnar Bjerre

Regnar Bjerre, kvalitetschef
Tlf.: 6012 8822
Email: regnar.bjerre@bgstone.dk

EN 12620

BUREAU VERITAS
Certification Denmark A/S

Cert. nr. 2915-CPR-9771

